


ข้อมูลผลคุณภาพน้ำประปา

ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ประจำปีงบประมาณ 2564



ตัวอย่างน้ำประปาที่เก็บตัวอย่างอยู่ใน
เกณฑ์แนะนำ ขององค์การอนามัยโลก
(World Health Organization : WHO)



แหล่งที่มา : การประปานครหลวง ส่วนข้อมูลและประเมินผล
ฝ่ายคุณภาพน้ำ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2564

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครโมลต์/ ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อีโคไล (พบ-ไม่พบ/ 100 มล.)
โรงเรียนชลประทานวิทยา	1 ตุลาคม 2563	0.60	0.19	6.92	352	211	ไม่พบ
โรงเรียนจิเนียสคิตส์	1 ตุลาคม 2563	0.30	0.15	7.01	341	205	ไม่พบ
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์	15 ตุลาคม 2563	0.20	0.46	7.08	276	166	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	15 ตุลาคม 2563	0.52	0.37	7.20	257	154	ไม่พบ
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์	21 ตุลาคม 2563	0.80	0.28	7.04	307	184	ไม่พบ
สำนักงานแขวงท่าทราย	21 ตุลาคม 2563	0.76	0.33	6.98	303	182	ไม่พบ
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ส	21 ตุลาคม 2563	0.44	0.31	7.13	303	182	ไม่พบ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)	10 พฤศจิกายน 2563	0.35	0.37	7.37	340	204	ไม่พบ
สถานีอนามัยตำบลท่าทราย	17 พฤศจิกายน 2563	0.81	0.26	7.22	320	192	ไม่พบ
สถานีอนามัยตำบลบางตลาด	17 พฤศจิกายน 2563	0.78	0.27	7.22	316	190	ไม่พบ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ (หอวัง 2)	17 พฤศจิกายน 2563	0.23	0.38	7.29	321	193	ไม่พบ
โรงเรียนเบญจมราชาอนุสรณ์	17 พฤศจิกายน 2563	1.12	0.61	7.36	316	190	ไม่พบ
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด	1 ธันวาคม 2563	0.23	0.30	7.31	345	207	ไม่พบ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ	17 ธันวาคม 2563	0.30	0.14	7.52	366	220	ไม่พบ
โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ด	17 ธันวาคม 2563	0.29	0.34	7.15	374	224	ไม่พบ
ศูนย์สรีรวิทยาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	4 มกราคม 2564	0.94	0.13	7.42	377	226	ไม่พบ
โรงพยาบาลกรุงเทพ	4 มกราคม 2564	0.96	0.18	7.47	369	221	ไม่พบ
โรงพยาบาลชลประทาน	4 มกราคม 2564	1.36	0.18	7.25	455	291	ไม่พบ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2564

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครโมลต์/ ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อีโคไล (พบ-ไม่พบ/ 100 มล.)
โรงเรียนประเสริฐอิสลาม	4 มกราคม 2564	1.02	0.18	7.35	682	436	ไม่พบ
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์	4 มกราคม 2564	1.28	0.13	7.25	568	364	ไม่พบ
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร	11 มกราคม 2564	0.55	0.23	7.38	490	314	ไม่พบ
โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ	20 มกราคม 2564	0.82	0.24	7.57	500	320	ไม่พบ
สถานแรกรับบุคคลไร้ที่พึ่ง นนทบุรี	18 กุมภาพันธ์ 2564	1.12	0.14	7.33	327	196	ไม่พบ
โรงเรียนศรีสังวาลย์	18 กุมภาพันธ์ 2564	0.97	0.17	7.46	429	275	ไม่พบ
วัดผาสุกมณีจักร	22 กุมภาพันธ์ 2564	1.00	0.11	7.32	316	190	ไม่พบ
โรงเรียนสวนกุหลาบ (นนทบุรี)	22 กุมภาพันธ์ 2564	1.10	0.16	7.26	710	454	ไม่พบ
โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ ISB	22 กุมภาพันธ์ 2564	0.96	0.15	7.28	529	339	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลจตุพร	11 มีนาคม 2564	0.72	0.33	7.24	675	432	ไม่พบ
โรงเรียนเสริมทักษะโรสมาลี	11 มีนาคม 2564	0.42	0.32	7.24	688	440	ไม่พบ
เทศบาลนครปากเกร็ด	18 มีนาคม 2564	0.78	0.17	7.38	345	207	ไม่พบ
กองดุริยางค์ตำรวจ (แจ้งวัฒนะ)	18 มีนาคม 2564	0.79	0.20	7.38	340	204	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2	18 มีนาคม 2564	0.92	0.17	7.47	363	218	ไม่พบ
โรงพยาบาลปากเกร็ด	1 เมษายน 2564	0.90	0.20	7.38	318	191	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลอันวิดา	1 เมษายน 2564	1.02	0.34	7.33	310	186	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลอิศรานล	1 เมษายน 2564	1.14	0.20	7.37	307	184	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลรพีพรณ	9 เมษายน 2564	0.58	0.12	7.41	309	185	ไม่พบ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2564

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครโมลล์/ ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อีโคไล (พบ-ไม่พบ/ 100 มล.)
โรงเรียนอัมพรไพศาล	22 เมษายน 2564	0.42	0.12	7.28	344	206	ไม่พบ
เทศบาลนครปากเกร็ด	22 เมษายน 2564	0.70	0.24	7.38	337	202	ไม่พบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	30 เมษายน 2564	0.89	0.15	7.28	350	210	ไม่พบ
วัดผาสุกมณีจักร	30 เมษายน 2564	0.89	0.14	7.25	354	212	ไม่พบ
โรงเรียนวัดสลักเหนือ	12 พฤษภาคม 2564	0.39	0.15	7.28	345	207	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา	12 พฤษภาคม 2564	0.73	0.28	7.35	369	221	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	12 พฤษภาคม 2564	0.78	0.24	7.37	365	219	ไม่พบ
โรงเรียนจิเนยสคิตส์	12 พฤษภาคม 2564	0.57	0.35	7.37	377	226	ไม่พบ
โรงเรียนกุมูทมาส	19 พฤษภาคม 2564	0.22	0.12	7.42	381	229	ไม่พบ
โรงเรียนสวนกุหลาบ (นนทบุรี)	24 พฤษภาคม 2564	0.68	0.11	7.53	410	262	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา	24 พฤษภาคม 2564	0.79	0.10	7.50	410	262	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	24 พฤษภาคม 2564	0.59	0.10	7.38	408	261	ไม่พบ
โรงเรียนจิเนยสคิตส์	24 พฤษภาคม 2564	0.62	0.09	7.51	411	263	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลจุติพร	21 มิถุนายน 2564	1.14	0.12	7.38	421	269	ไม่พบ
โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2	21 มิถุนายน 2564	0.48	0.18	7.34	423	271	ไม่พบ
โรงเรียนกุมูทมาส	21 มิถุนายน 2564	0.41	0.24	7.44	525	336	ไม่พบ
โรงเรียนวัดบ่อ (นนทบุรี)	23 มิถุนายน 2564	1.02	0.13	7.29	426	273	ไม่พบ
โรงเรียนจิเนยสคิตส์	23 มิถุนายน 2564	1.08	0.18	7.42	451	289	ไม่พบ



ฝ่ายคุณภาพน้ำ
รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2564

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ	วันที่เก็บ	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (มก./ล.)	ความขุ่น (NTU)	pH	ความนำไฟฟ้า (ไมโครโมล/ ซม.)	สารละลาย (มก./ล.)	อีโคไล (พบ-ไม่พบ/ 100 มล.)
โรงเรียนชลประทานวิทยา	23 มิถุนายน 2564	1.18	0.11	7.26	413	264	ไม่พบ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	23 มิถุนายน 2564	1.04	0.17	7.28	408	261	ไม่พบ
เมืองทองธานี	25 มิถุนายน 2564	0.73	0.17	7.20	426	273	ไม่พบ
โรงเรียนเสริมทักษะโรสมารี	1 กรกฎาคม 2564	0.88	0.19	7.21	938	600	ไม่พบ
โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)	1 กันยายน 2564	0.56	0.16	7.54	402	257	ไม่พบ
กองคูริยางค์ตำรวจ (แจ้งวัฒนะ)	9 กันยายน 2564	0.39	0.20	7.18	362	217	ไม่พบ
เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง	-	0.2 - 2.0	1.0	6.5 - 8.5	-	1000	ไม่พบ